

旧（当初）

赤字は変更箇所を示す

別紙1「業務対象施設リスト一覧」

番号	名称（当初仕様書）	区	住所	設備容量 (kVA)	発電機 (kW)	太陽光発電 設備 (kW)	月次点 検頻度	絶縁監 視装置	備考
1	東灘消防署青木出張所	東灘区	本山南町2丁目12-7	100	64	-	隔月	設置	
2	東灘消防署六甲アイランド出張所	東灘区	向洋町中4-2-3	200	56	-	隔月	設置	
3	東部建設事務所	東灘区	御影塚町2-27-20	125	-	-	隔月	設置	
4	東部療育センター	東灘区	本山南町8-3-4	350	52	-	隔月	設置	
5	甲南斎場	東灘区	本山町田中宇南小路423	120	30	-	隔月	設置	
6	魚崎中町テイクビセンター	東灘区	魚崎中町4-3-18	125	-	-	隔月	設置	
7	消防局摩耶山無線中継所	灘区	摩耶山町2-2	14	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
8	王子動物園	灘区	王子町3-1	2,100	112	-	毎月	-	柱上トランス5カ所、電気室6カ所、発電機2台(64,48kW)
9	倉石保育所・稗田地域福祉センター	灘区	倉石通4-1-10	80	-	-	隔月	設置	
10	清風公民館	中央区	楠町8-10-3	180	-	-	隔月	設置	
11	葺合公民館	中央区	真砂通2-1-1	150	-	-	隔月	設置	
12	青少年育成センター	中央区	楠町4-2-3	125	-	-	隔月	設置	
13	中央消防署栄町出張所	中央区	栄町通7-1-6	150	-	-	隔月	設置	
14	中央消防署山手出張所	中央区	下山手通7-1-13	100	23	-	隔月	設置	
15	航空機動隊	中央区	神戸空港8-12	750	72	-	隔月	設置	
16	神戸震災復興記念公園	中央区	小野浜町	300	160	-	毎月	-	
17	第1東遊園地	中央区	加納町6-4	250	-	-	毎月	-	
18	新神戸駅前公園	中央区	葺合町0	400	-	-	毎月	-	
19	第2東遊園地	中央区	加納町6-4	125	-	-	毎月	-	
20	磯上公園	中央区	八幡通2-1-1	230	-	-	毎月	-	
21	環境保健研究所	中央区	港島中町4-6-5	900	312	-	隔月	設置	発電機2台(72,240kW)
22	男女共同参画センター	中央区	橘通3丁目4-3	600	160	-	隔月	設置	
23	中部建設事務所	兵庫区	湊川町2-1-12	150	-	-	隔月	設置	
24	鶴トンネル	兵庫区	鶴越筋	95	-	-	隔月	設置	
25	北給食共同調理場	北区	有野町有野字上向山2823-4	750	-	9	隔月	設置	
26	北消防署北神分署	北区	藤原台北町7-20-1	150	-	-	隔月	設置	
27	北消防署ひよどり出張所	北区	ひよどり台南町1-15-120	125	-	-	隔月	設置	
28	消防局有馬出張所	北区	有馬町ウヰ谷1307-8	14	64	-	隔月	-	低圧受電
29	市民防災総合センター	北区	ひよどり北町3-1	425	240	-	隔月	設置	電気室2カ所
30	鈴蘭中継所	北区	惣山町2-1-2	14	23	-	隔月	-	低圧受電、山間部
31	神戸青少年公園	北区	淡河町野瀬字南山	380	-	-	毎月	-	
32	北建設事務所	北区	有野町唐櫃3064	200	-	-	隔月	設置	
33	ひよどり台トンネル	北区	山田町下谷上字中	250	-	-	毎月	-	
34	八多地域福祉センター・八多児童館	北区	八多町附物字下殿関393-1	140	-	-	隔月	設置	
35	鶴越墓園	北区	山田町下谷上字中一里山12-1	210	80	-	毎月	-	柱上トランス3カ所、電気室3カ所
36	鶴越斎場	北区	山田町下谷上字中一里山14-1	430	160	-	毎月	-	電気室2カ所
37	動物管理センター	北区	山田町下谷上字中一里山14-1	200	-	-	隔月	設置	
38	長田公民館	長田区	四番町4-51	200	32	-	隔月	設置	
39	長田公民館別館	長田区	四番町4-54	175	-	-	隔月	設置	
40	長田消防署大橋出張所	長田区	大橋町3-2-5	200	34	-	隔月	設置	
41	若松公園	長田区	若松町6	100	-	-	隔月	設置	
42	道路機動隊事務所	長田区	南駒栄町1-44	130	-	-	隔月	設置	
43	ふたば保育所	長田区	二葉町7-1-30	175	-	-	隔月	設置	
44	南須磨公民館	須磨区	青葉町2-2-3	130	-	-	隔月	設置	
45	消防局鉢伏山無線中継所	須磨区	西須磨字鉄拐8-7	8	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
46	西部建設事務所	須磨区	妙法寺字刈石1-1	100	-	-	隔月	設置	
47	鉄拐山隧道	須磨区	西須磨青山	180	-	-	毎月	-	
48	神の谷隧道	須磨区	神の谷	75	-	-	隔月	設置	

49	須磨保育所	須磨区	大黒町4-1-2	300	-	-	隔月	設置	
50	和光園	須磨区	養老町1-8-30	900	100	-	隔月	設置	
51	垂水給食共同調理場	垂水区	狩口台3-1-4	350	-	-	隔月	設置	
52	東垂水公民館	垂水区	東垂水1-1-1	125	-	-	隔月	設置	
53	垂水消防署高丸出張所	垂水区	野田通10-5	14	80	-	隔月	-	低圧受電
54	垂水建設事務所	垂水区	福田5-6-20	80	-	-	隔月	設置	
55	西部療育センター	垂水区	高丸8丁目11-14	200	30	-	隔月	設置	
56	若葉学園	垂水区	多聞町字小束山868-49	250	-	-	隔月	設置	
57	工業高等専門学校	西区	学園東町8-3	2,650	-	9	隔月	設置	電気室4か所
58	玉津南公民館	西区	玉津町上池314	200	-	-	隔月	設置	
59	西消防署押部谷出張所	西区	桜が丘中町1-848-1122	14	24	-	隔月	-	低圧受電
60	消防局雌岡山無線基地局	西区	神出町東1180	12	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
61	岩岡連絡所	西区	岩岡町岩岡字西場922-1	130	-	-	隔月	設置	
62	西建設事務所	西区	玉津町今津字宮/西333-1	200	-	-	隔月	設置	
63	西神斎場墓園	西区	神出町南字美濃谷614	610	160	-	隔月	設置	電気室2カ所
64	さざんか療護園	西区	井吹台北町5-2	450	40	10	隔月	設置	
65	消防局畑山無線基地局	西宮市	山口町金仙寺字畑山1650-19	12	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
	計			18,977	2,236	28			

- ・ 特記無き施設の受電電圧は6.6kVである。
- ・ 低圧受電設備の月次点検は隔月とする。また、絶縁監視装置の設置を要しない。
- ・ 絶縁監視装置欄に設置とある施設（容量100kVA以下の施設を含む）には絶縁監視装置を設置すること。

新（訂正後）

赤字は変更箇所を示す

別紙1「業務対象施設リスト一覧」

番号	名称（訂正）	区	住所	設備容量 (kVA)	発電機 (kW)	太陽光発電 設備 (kW)	月次点 検頻度	絶縁監 視装置	備考
1	東灘消防署青木出張所	東灘区	本山南町2丁目12-7	100	64	-	隔月	設置	
2	東灘消防署六甲アイランド出張所	東灘区	向洋町中4-2-3	200	56	-	隔月	設置	
3	東部建設事務所	東灘区	御影塚町2-27-20	125	-	-	隔月	設置	
4	東部療育センター	東灘区	本山南町8-3-4	350	52	-	隔月	設置	
5	甲南斎場	東灘区	本山町田中宇南小路423	120	30	-	隔月	設置	
6	魚崎中町テイクビセンター	東灘区	魚崎中町4-3-18	125	-	-	隔月	設置	
7	摩耶中継所	灘区	摩耶山町2-2	14	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
8	王子動物園	灘区	王子町3-1	2,100	112	-	毎月	-	柱上トランス5カ所、電気室6カ所、発電機2台(64,48kW)
9	倉石保育所・稗田地域福祉センター	灘区	倉石通4-1-10	80	-	-	隔月	設置	
10	清風公民館	中央区	楠町8-10-3	180	-	-	隔月	設置	
11	葺合公民館	中央区	真砂通2-1-1	150	-	-	隔月	設置	
12	青少年育成センター	中央区	楠町4-2-3	125	-	-	隔月	設置	
13	中央消防署栄町出張所	中央区	栄町通7-1-6	150	-	-	隔月	設置	
14	中央消防署山手出張所	中央区	下山手通7-1-13	100	23	-	隔月	設置	
15	航空機動隊	中央区	神戸空港8-12	750	72	-	隔月	設置	
16	神戸震災復興記念公園	中央区	小野浜町	300	160	-	毎月	-	
17	第1東遊園地	中央区	加納町6-4	250	-	-	毎月	-	
18	新神戸駅前公園	中央区	葺合町0	400	-	-	毎月	-	
19	第2東遊園地	中央区	加納町6-4	125	-	-	毎月	-	
20	磯上公園	中央区	八幡通2-1-1	230	-	-	毎月	-	
21	環境保健研究所	中央区	港島中町4-6-5	900	312	-	隔月	設置	発電機2台(72,240kW)
22	男女共同参画センター	中央区	橘通3丁目4-3	600	160	-	隔月	設置	
23	中部建設事務所	兵庫区	湊川町2-1-12	150	-	-	隔月	設置	
24	鶴トンネル	兵庫区	鶴越筋	95	-	-	隔月	設置	
25	北学校給食共同調理場	北区	有野町有野字上向山2823-4	750	-	9	隔月	設置	
26	北消防署北神分署	北区	藤原台北町7-20-1	150	-	-	隔月	設置	
27	北消防署ひよどり出張所	北区	ひよどり台南町1-15-120	125	-	-	隔月	設置	
28	北消防署北神分署有馬出張所	北区	有馬町ウヰ谷1307-8	14	64	-	隔月	-	低圧受電
29	市民防災総合センター	北区	ひよどり北町3-1	425	240	-	隔月	設置	電気室2カ所
30	鈴蘭中継所	北区	惣山町2-1-2	14	23	-	隔月	-	低圧受電、山間部
31	神戸青少年公園	北区	淡河町野瀬字南山	380	-	-	毎月	-	
32	北建設事務所	北区	有野町唐櫃3064	200	-	-	隔月	設置	
33	ひよどり台トンネル	北区	山田町下谷上字中	250	-	-	毎月	-	
34	八多児童館・八多地域福祉センター	北区	八多町附物字下殿関393-1	140	-	-	隔月	設置	
35	鶴越墓園	北区	山田町下谷上字中一里山12-1	210	80	-	毎月	-	柱上トランス3カ所、電気室3カ所
36	鶴越斎場	北区	山田町下谷上字中一里山14-1	430	160	-	毎月	-	電気室2カ所
37	動物管理センター	北区	山田町下谷上字中一里山14-1	200	-	-	隔月	設置	
38	長田公民館	長田区	四番町4-51	200	32	-	隔月	設置	
39	長田公民館別館	長田区	四番町4-54	175	-	-	隔月	設置	
40	長田消防署大橋出張所	長田区	大橋町3-2-5	200	34	-	隔月	設置	
41	若松公園	長田区	若松町6	100	-	-	隔月	設置	
42	道路機動隊事務所	長田区	南駒栄町1-44	130	-	-	隔月	設置	
43	ふたば保育所	長田区	二葉町7-1-30	175	-	-	隔月	設置	
44	南須磨公民館	須磨区	青葉町2-2-3	130	-	-	隔月	設置	
45	鉢伏中継所	須磨区	西須磨字鉄拐8-7	8	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
46	西部建設事務所	須磨区	妙法寺字ヌ刈石1-1	100	-	-	隔月	設置	
47	鉄拐山隧道	須磨区	西須磨青山	180	-	-	毎月	-	
48	神の谷隧道	須磨区	神の谷	75	-	-	隔月	設置	
49	須磨保育所	須磨区	大黒町4-1-2	300	-	-	隔月	設置	
50	和光園	須磨区	養老町1-8-30	900	100	-	隔月	設置	
51	垂水学校給食共同調理場	垂水区	狩口台3-1-4	350	-	-	隔月	設置	

52	東垂水公民館	垂水区	東垂水1-1-1	125	-	-	隔月	設置	
53	垂水消防署高丸出張所	垂水区	野田通10-5	14	80	-	隔月	-	低圧受電
54	垂水建設事務所	垂水区	福田5-6-20	80	-	-	隔月	設置	
55	西部療育センター	垂水区	高丸8丁目11-14	200	30	-	隔月	設置	
56	若葉学園	垂水区	多聞町字小束山868-49	250	-	-	隔月	設置	
57	工業高等専門学校	西区	学園東町8-3	2,650	-	9	隔月	設置	電気室4か所
58	玉津南公民館	西区	玉津町上池314	200	-	-	隔月	設置	
59	西消防署押部谷出張所	西区	桜が丘中町1-848-1122	14	24	-	隔月	-	低圧受電
60	雌岡山中継所	西区	神出町東1180	12	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
61	西区役所岩岡出張所	西区	岩岡町岩岡字西場922-1	130	-	-	隔月	設置	
62	西建設事務所	西区	玉津町今津字宮/西333-1	200	-	-	隔月	設置	
63	西神斎場墓園	西区	神出町南字美濃谷614	610	160	-	隔月	設置	電気室2カ所
64	さざんか療護園	西区	井吹台北町5-2	450	40	10	隔月	設置	
65	畑山中継所	西宮市	山口町金仙寺字畑山1650-19	12	32	-	隔月	-	低圧受電、山間部
				18,977	2,236	28			

- ・ 特記無き施設の受電電圧は6.6kVである。
- ・ 低圧受電設備の月次点検は隔月とする。また、絶縁監視装置の設置を要しない。
- ・ 絶縁監視装置欄に設置とある施設（容量100kVA以下の施設を含む）には絶縁監視装置を設置すること。