契約変更理由書

神戸市

工　事　名	男女共同参画センター2 号機エレベーター改修工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1.　かご内荷摺りの高さをキックプレート３００ｍｍから腰高荷摺り１２００ｍｍへ変更

契約変更の理由

（電気設備工事）

1.　かご内荷摺りの高さはキックプレート３００ｍｍの設計であったが、既設の内装に荷物積み下ろしによる傷や汚れが３００ｍｍ以上の箇所に見られたため、腰高荷摺り１２００ｍｍに変更する。

（公表様式第６号）