契 約 変 更 理 由 書

工事名	ポートアイランドホール受変電設備更新工事

契約変更内容

１　既設構内柱にアーム設置

２　SOG 制御装置を引込柱に設置（設置位置変更）

３　夜間停電作業時の施設警備員の配置

４　第２電気室送り高圧管路カメラ調査及び配管補修

契約変更理由

１　現場確認した結果、シュリンクバック対策品の設置に必要なため。

２　SOG 制御装置が引込柱にあった方が、機器の管理がよくなるため。

３　施設と調整した結果、停電作業時の安全管理に必要となったため。

４　既設高圧配管に、ケーブルが入らなかったため、配管ルート変更より、既設配管を調査し、補修する方が経済的に安いと判断したため。