契約変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	長尾山排水管理施設給水設備改修工事

契約変更後の工事概要

長尾山排水管理施設給水設備改修工事のうち、下記について変更するものである。

1 水槽への100A 給水配管を取り止める。
2 給水ポンプユニットに逃し配管を追加する。

契約変更の理由

1 今後この給水系統を使用しなくなるため。
2 試運転時、給水ポンプに発生したエア噛みの防止を図るため。

（公表様式第6号）