契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	灘区民ホール空調設備更新工事

契約変更後の工事概要

①既設室外機脱着工事追加
②交通誘導員１名追加

契約変更の理由

①新設する室外機について、隣接する既設室外機との距離が近くメンテナンススペースが確保できないため、隣の既設パッケージエアコン室外機を脱着して位置を調整し、メンテナンススペースを確保する。
②室外機搬出入時のラフテレーンクレーン設置において、原設計では交通誘導員を２名配置としていたが、警察協議にて３名配置を指示されたため。

（公表様式第６号）