

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原雨水幹線改築工事
<p><契約変更後の工事概要></p> <ul style="list-style-type: none">・管きょ工 □800×500mm 他 L=31.00m・付帯工 一式・仮設工 一式	
<p>本工事は、老朽化した篠原雨水幹線の改築を行うものであり、以下により契約変更が生じる。</p> <p>契約変更の理由</p> <p>(設計変更の理由)</p> <p>①施工前に近隣小学校と協議を行ったところ、工事による規制に伴い下校路を変更することとなった。代替下校路について歩道がなく、児童の通行に危険であることから小学校より交通誘導警備員設置の要望を受けたため、仮設工が増工となる。</p> <p>②試掘の結果、他占用管が想定よりも近いことがわかり、掘削・既設躯体のとりこわしを人力で行う必要が生じる。これにより当初想定していた即日復旧が不可能となったため、覆工板を使用した施工を行うこととなり、覆工板工が増工となる。</p> <p>③道路占用許可申請書の提出時に道路管理者より車道舗装復旧面積を増やすよう指示があったため付帯工が増工となる。</p> <p>④②、③による施工日数の増大に伴い交通誘導警備員の配置人数が増えることとなり、仮設工が増工となる。</p> <p>(工期延長の理由)</p> <p>施工前に近隣小学校と協議を行ったところ、工事施工中の児童誘導の方法の協議に時間を要した。また、試掘・測量の結果、縦断変更の変更に時間を要した。さらに②、③により施工日数が増大した。以上により 91 日の工期延長を要する。</p>	