

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ひよどり台東歩道橋補修工事
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>工場製作工：1 式、道路土工：1 式、舗装工：1 式</p> <p>橋梁付属物工：1 式、横断歩道橋工：1 式、橋梁補修工：1 式</p> <p>現場塗装工：1 式、構造物撤去工：1 式、仮設工：1 式</p>	
<p>〈設計変更の理由〉</p> <p>1. 現地調査の結果、橋梁塗装工において原設計より塗膜劣化範囲が広がっており、塗替塗装工（Rc-II 塗装系）の範囲を追加するため、増工となる。</p> <p>2. 現地調査の結果、階段部と踊り場部を連結するピンが腐食し、橋面に段差が発生していることから、階段部補修を行うことから、増工となる。</p> <p>3. 現地調査の結果、西側ゲルバー部の支承が腐食し、支承取替を行うことから、増工となる。</p> <p>4. その他工種数量の増減は現地精査及び照査の結果による。</p>	