

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(仮称)新求女住宅電気設備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1.引込盤の位置・仕様の変更電力引込及び幹線ルートの変更</p> <p>2.北棟、南棟 EPS 内配管施工方法の変更</p> <p>3.ポンプ室に感知器・スピーカを追加</p> <p>4.その他仕様等の軽微な変更</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1.火災受信室内の収まりを考慮し、原設計の施工は難しいことが判明したため。</p> <p>2.EPS 内の収まり検討の結果、配線敷設方法を配管からラックへ変更し、保守性を向上するため。</p> <p>3.関係官庁と協議の結果、追加の指示があったため。</p> <p>4. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、保守性、耐久性が向上するため。</p>	