

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	星陵台舞子坂線街路築造工事（その４）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>道路土工：掘削工 980m³ ブロック積：21m² 大型ブロック積：5 m² 舗装工：3198 m² 階段工：1 式 排水構造物工：1 式 路側工：8m 照明工：18 基 防護柵工：1 式他</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>（１）排水構造物工において、詳細調査の結果、既設雨水管の接続替等が必要となり増工となる。</p> <p>（２）構造物撤去工において、既設側溝撤去にあたり練石積み、不明雨水管が発見されたため取壊、処分工等が増工となる。</p> <p>（３）舗装工において、地元及び警察との協議の結果、現道を供用しながらの工事となるため南側の街渠工事時に北側拡幅部の仮舗装工が増工となる。</p> <p>（４）その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。</p>	

※ 原議用、経理課用の２部作成すること