

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	森友5丁目地区他污水管改良工事
<p>契約変更後の業務概要</p> <p>管きょ更生工      <math>\phi 200\text{mm}</math> L=72.57m   <math>\phi 250\text{mm}</math> L=971.99m 管きょ工（開削） K1 <math>\phi 200\text{mm}</math> L=53.09m   <math>\phi 250\text{mm}</math> L=10.42m マンホール工   一式   取付管およびます工   一式 付帯工   一式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は事前調査を行い、その結果を基に実施設計を行う詳細設計付き工事である。</p> <p>① 当初設計で管更生工法としていた路線が事前調査の結果、開削による布設替えが必要となったため、管きょ工（開削）が増工となり、管更生工法が減工となる。</p> <p>② 現地踏査の結果、蓋替工を要するマンホール蓋が当初想定よりも増となったため、マンホール工が増工となる。</p> <p>③ 事前調査の結果、布設替および撤去を要する取付管が当初想定よりも増となったため、取付管およびます工が増工となる。</p> <p>④ 本管の開削および取付管の布設替・撤去の増に伴い、舗装復旧範囲が大きくなったため、付帯工が増工となる。</p> <p>⑤ 事前調査の結果、前処理工を要するモルタル等の異物が当初想定よりも増となったため、準備工が増工となる。</p> <p>以上により、設計変更が必要となる。</p>	

（公表様式第6号）