

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(仮称) 動物共生センター整備他電気設備工事
<p>契約変更の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 埋設配管サイズの変更及び配管ルートの変更。 2. 公衆便所前プルボックスを既設流用から撤去新設に変更。 3. 電力量計 2 台の追加及びそれに伴う配管配線の追加。 4. 新築事務所棟の電話受け口の位置変更。 5. 新築事務所棟のテレビ用アンテナ設備の追加。 6. 犬猫舎、事務所棟用の接地 (ED(ELB)) を取止め、電気室内の接地線に接続。 7. 端子ブロック形計器用低圧変流器取付に伴うプレートボードの設置。 8. 動力盤の新設を追加。 9. 事務所棟倉庫及び事務室、犬猫舎プレイルームの照明器具の取止め。 10. 猫舎、ローンボウルズ棟事務室のコンセントの追加。 11. ローンボウルズ棟インターネット回線用配管配線、受口及び HUB の追加。 12. ローンボウルズ棟の電話用配管配線及び受け口の追加。 	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 現地詳細調査の結果、既設管路が図面と異なっていることが判明したため。 2. 現地詳細調査の結果、プルボックス寸法が不足していることが判明したため。 3. 電気代を按分する必要があることが判明したため。 4. 所管課によるレイアウト検討の結果、位置を変更する必要があるため。 5. 所管課の要望により、テレビの視聴をできる環境が必要となったため。 6. 作業性及びコストを考慮して適切であると判断したため。 7. 関西電力との協議の結果、端子ブロック形計器用低圧変流器を取付ける必要があるため。 8. 現地詳細調査の結果、既設動力盤内への増設は不可であると判断したため。 9. 天井の仕様（下がり天井）により取付ができなかったため。 10. 所管課の要望により、加湿器及び複合機用の電源が必要となったため。 11. 所管課の要望により、インターネットを利用できる環境が必要となったため。 12. 所管課の要望により、電話利用可能な部屋を増やす必要があるため。 	

(公表様式第 6 号)