

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	御影塚町 2 丁目地区污水管改築更新工事（その 3）
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 管きょ更生工      <math>\phi</math> 200 mm   L=26.39m   <math>\phi</math> 250 mm   L=336.63m</p> <p>・ マンホール工                      1 式</p> <p>・ 取付管およびます工   1 式</p> <p>・ 付帯工                                1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、東灘区御影塚町 2 丁目地区に布設されている既設污水管を管更生工法により改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。</p> <p>① 管きょ更生工の減工</p> <p>施工にあたって詳細調査を実施したところ、想定していたよりも取付管の数が少なかったため、管きょ更生工（取付管口補強工など）が減工となる。</p> <p>② その他、事前調査及び数量精査の結果による。</p>	

（公表様式第 6 号）