

## 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

|  |                      |
|--|----------------------|
| 工 事 名  | フィッシュダンスレストラン空調機更新工事 |
| 変更契約後の工事概要   |                      |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 室内機（PAC2-3）をドレンアップキット付に変更</li><li>2. 既設室外機（PAC2, PAC3）のアスベスト処分追加</li></ol>  |                      |
| 契約変更の理由  |                      |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 既設室内機（天井吊形）がドレンアップキット付であることが発覚したため<br/>当該機器（PAC2-3）をドレンアップキット付に変更する。</li><li>2. アスベスト調査にて、既設室外機（PAC2, PCA3）のエンジンのガスケットに<br/>アスベストが含有していることが分かった。<br/>そのため、当該機器におけるアスベスト処分を追加する。</li></ol> |                      |

（公表様式第6号）