

建築住宅局設備課		
課長	係長	担当

(公表様式第 6 号)

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件名	六甲山牧場牛舎新築電気設備工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  1. 埋設配管ルート変更に伴うハンドホール の数量変更。  2. コンクリート 殻の撤去工事の追加。  3. 工期を令和 3 年 6 月 30 日のところ、令和 3 年 7 月 14 日まで（14 日間延長）延期する。  4. 工期延長に伴う共通費の増額。	
<b>契約変更の理由</b> 1. 現場詳細確認の結果、埋設配管のルートを一部変更することで、ケーブルへの負担を減らすことが可能となり、ハンドホール の数量も減らすことができることを確認できたため変更する。  2. アスファルト舗装の撤去工事において、アスファルト舗装の下にコンクリートを打設していることを確認したことから、コンクリートの撤去工事を追加する。  3. 別途主体建築工事の工期延期に伴い、付帯設備である本工事における工期延期が必要となったため。  ＜建築工事の工期延期理由＞ 外構工事施工予定期間に雨天予報が続いており、工事期間中に舗装工事を施工することが困難と判断したため。	