

## 契 約 変 更 理 由 書

工事名	(仮称) 動物共生センター整備他機械設備工事
<b>変更契約概要</b> 機械設備工事 ①ルームエアコン RAC-2 の 4 台についてドレンアップ追加。 ②天井扇 8 台分のスイッチの追加。 ③処置室水場への床排水トラップの追加。 ④市民相談室の冷媒管およびドレン管盛替えの追加。 ⑤更衣室 - 多目的室間および多目的室 - 屋外間のダイヤ貫通・復旧の追加。	
<b>変更契約理由</b> 機械設備工事 ①建具変更によりドレン放流先が変更となり、ドレン管の勾配が取れなくなったためドレンアップを追加する。 ②図面不整合に対応するため。 ③建築工事にて施工の水場排水にトラップが含まれていなかったため、床排水トラップを追加する。 ④什器設置の際に既設流用予定の露出冷媒管、ドレン管が支障となることが分かったため、天井隠蔽への盛替えを追加する。 ⑤既設貫通孔を利用すると、天井下に配管が露出となることが判明したため、天井内に収まる様、ダイヤ貫通・復旧を追加する。	