

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央図書館 2 号館 1 階便所改修工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 工期の延長（工期延期：30 日間） 当初：令和 3 年 2 月 1 8 日～令和 3 年 6 月 3 0 日 変更：令和 3 年 2 月 1 8 日～令和 3 年 7 月 3 0 日 ② 配線立下げ部等、一部の配線をメタルモールによる施工へ変更 ③ 仕切弁の追加（1 ヶ所） ④ 既設污水管の詰まり調査及び洗管の追加 	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 改修対象の自動水栓について、感染症対策による需要増加に伴い納期が遅れており、当初工期内に間に合わないため。 ② 既設壁や吸音ボードの使用箇所においては隠ぺい配管配線が不可であると判断したため。 ③ 工事契約後の施設管理者との打ち合わせにより、配管改修時の断水期間を最短とする必要が生じたため。 ④ 工事契約後の現場詳細調査の結果、本工事で改修する排水管の接続先である污水枥が詰まっていることが判明したため。 	

(公表様式第 6 号)