

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">① 空調機器、換気機器の仕様変更およびそれに伴うダクト変更② ガス乾燥機用排気ダクトの追加③ 車庫排気ファン用ダクトの排気位置変更④ パークタウン既設空調、給水管の移設⑤ 工期を令和3年6月30日から令和3年7月13日まで、13日間延長する	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">① 施設管理者による運用方法の見直しがあり、レイアウトが変更されたため。② 施設管理者の要望により、別途衛生工事でガス乾燥機が追加されたため。③ 施設管理者との協議により、 変更することで建物周囲への排気ガスの臭気対策が図れるため。④ 別途建築工事による外構工事の際、支障となることが判明したため。⑤ 主体建築工事が以下の理由により、13日間の工期延期を行うため、 附帯工事である本工事についても同期間の工期延期を行う。 外構工事中に地中障害物が確認され、 関係者との調整及び地中埋設物の撤去に時間を要するため。（13日間の延長）	

（公表様式第6号）