

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	布引公園便所新築工事（第2回設計変更）
<p>変更契約後の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. コンクリート工事打設方法の変更 一式</li><li>2. 屋外階段をコンクリート製から木製に変更 一式</li><li>3. 登山道舗装撤去復旧、砂利敷き舗装の取りやめ 一式</li><li>4. （電気設備）照明器具および人感センサーの追加 一式</li><li>5. （機械設備）便所Bで使用する会所A、Bの取止め 一式</li><li>6. その他軽微な変更 一式</li></ol>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 登山道途中の工事現場であり、設計時には約100mの距離をコンクリートを圧送して打設する計画としていたが、現場周辺の状況を調査し、公園利用者の安全確保を考慮した結果、カート打ちによる打設方法に変更することになったため</li><li>2. 現場の詳細な調査の結果、利用者の安全に配慮してコンクリート製階段から勾配の緩やかな木製階段に仕様変更したため</li><li>3. 登山道の舗装下に老朽化した既設水道管が埋設されていることが判明し、工事による配管への影響を考慮したため。また、砂利敷き舗装については、本工事完成後に着手予定の配管工事において、当該範囲に配管を敷設することになり、工事の重複を避けるため</li><li>4. 現場の詳細な調査の結果、森林等により昼間の採光確保が難しいことが判明したため</li><li>5. 契約決定後の受注者との詳細な現場調査の結果、地中岩盤が判明したので、会所を減らし施工対応したため</li><li>6. その他軽微な変更</li></ol>	

（公表様式第6号）