

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	令和 2 年度北管内（南部）道路照明柱建替工事
<p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none">・ 道路照明柱建替 17基 <p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none">・ 道路照明柱建替 18基・ 道路照明柱撤去 2基	
<p>設計変更の理由</p> <p>①施工前調査にて、隣接箇所で倒壊の恐れがある照明柱が確認されたため、道路照明柱建替・撤去を増工とする。</p> <p>②その他の増減は現地精査による。</p>	