

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	商大線(海岸通)自転車駐車場新設工事
契約変更後の工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	
設計変更の理由 (1) 型枠式カラータイル舗装工について、路面温度が 35 度以上となる場合は施工不可となる。施工予定日は路面温度が 35 度以上になると見込まれたため、夜間施工へと変更し増額となる。 (2) 照明の配線について当初は架空配線を想定していたが、景観を考慮し地中配線へと変更したため、配管に伴うコンクリート舗装版の取り壊し及び復旧が増額となる。 (3) 現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

※ 原議用、経理課用の2部作成すること