

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	丹生橋補修工事
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>ひび割れ補修工 一式 断面修復工 一式</p> <p>舗装打ち換え工・橋面防水工 一式 グラウト再注工 一式</p> <p>仮設工 一式 橋梁定期点検（2巡目） 一式</p>	
<p>〈設計変更の理由〉</p> <p>・PC桁のグラウト未充填範囲が想定より広いことが判明したため、未充填範囲を特定するための追加調査を増工とし、調査結果を踏まえ、グラウト再注工の箇所数を増工とする。</p> <p>・現地確認の結果を踏まえ、断面修復工及び舗装打ち換え工の数量を変更（増工）する。</p> <p>・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。</p>	