

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	舞子山手線歩道改良工事その2
契約変更後の工事概要 延長 L=150m 土工 一式、排水構造物工 一式、 舗装工 一式、防護柵工 一式、 区画線工 一式、構造物撤去工 一式	
設計変更の理由 (1) 舗装工について、現況舗装が計画舗装よりも厚いため、打ち換え工で施工すると、現状よりも強度が低下する可能性がある。現状の路面に特に大きなひび割れ等が見受けられないことから、十分に強度を持っているとみなし、施工方法を打ち換え工から切削オーバーレイ工へ変更したため、減額となる。 (2) 現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

※ 原議用、経理課用の2部作成すること