

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	高羽広場整備工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  造成工：1式、擁壁工：1式、施設土工：1式、植栽工：1式、設備工：1式  舗装工：1式、区画線工：1式、運搬処理工：1式、仮設工：1式	
<b>(設計変更の理由)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地の交通状況を勘案し、交通誘導警備員の配置を検討した結果、交通誘導警備員Bが減工となる。</li><li>・側溝工において現地を掘削したところ、地盤の浅い箇所に地中障害物(H鋼)が残置されており、構造変更(U型側溝工(プレキャスト)-1⇒皿型ブロック工)が必要となったため減工となる。</li><li>・フェンス基礎(重力式)の施工のため現地を掘削したところ、地盤が軟弱である可能性があったため、地盤の簡易支持力試験を追加した事により増工となる。</li><li>・その他、現地精査の結果により、数量の増減が生じる。</li></ul>	

(公表様式第6号)