

# 設計変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫南 149 号線歩道改良工事
変更の概要	
工事延長 L=371. 3m	
舗装工 車道舗装工341m <sup>2</sup> 歩道舗装工 1, 565m <sup>2</sup>	
排水構造物工 街渠工111m 管渠工20m 柵工4箇所 柵蓋工44箇所	
道路付属施設工 1式	
契約変更の理由	
既設舗装構成が 1 層であると想定していたが、舗装版を取り壊したところ 2 層であったため、これの取壊し及び処分、車道舗装工が増工となる。	
既設水路床版が水平でなく適切に雨水排水が処理できないため、既設水路改修を増工とする。	
その他、現地精査により数量の増減が生じる。	