

契 約 変 更 理 由 書

工事名	青陽東養護学校外壁改修他工事
変更契約概要	
<p>1. 工期の延長</p> <ul style="list-style-type: none">・令和3年7月20日から令和3年9月30日までの工期延長を行う。・上記に伴う共通費の変更	
変更契約理由	
<p>1. プール部分のガラス屋根を金属屋根に葺き替える工事にあたり、妻面は存置する内容であった。しかし、屋根部分の撤去を進める中で妻面側が柱・梁からの支持が十分ではなく、自立していないことがわかり、追加の補強工事が必要となった。その検討に時間を要するため、72日間の工期延長が必要である。</p>	