

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（北五葉４丁目他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 φ 200-126. 2m, φ 150-448. 6m, φ 100-247. 2m, φ 75-20. 7m, φ 50PE-231. 3m,</p> <p>管撤去延長 φ 200-358. 5m, φ 150-91. 8m, φ 100-393. 0m, φ 75-191. 3m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 管布設工の変更</p> <p> 現地を掘削したところ、既設管が大口径送水管やガス管に近接していることが判明した。このため、一定の離隔を確保すべく、一部路線で取替工事が新設・撤去工事となり、管布設工が増工となる。</p> <p>2. 給水管付替工の変更</p> <p> 給水付替において地元調整を行った結果、地権者の掘削許可が得られなかったため、当初の想定を上回る止水栓設置となった。これに伴い給水管付替工が増工となる。</p> <p>3. 交通誘導警備員の変更</p> <p> 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が減員となる。</p>	

(公表様式第6号)