

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東灘区文化センター空調機更新工事
<p>契約変更内容</p> <p>1. 機器搬入方法の変更</p> <p>2. 室外機基礎の仕様変更</p> <p>3. 機器接続部のダクト工事追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 楊重機器の配置場所、周辺道路への影響、機器の搬入ルートなどを検討した結果、施設内EVを利用の方が安全な作業が可能と判断できたため、70tクレーンを使用した機器搬入を取り止める。</p> <p>2. 現場調査の結果、施工性を優先し、基礎部のコンクリート増打ちを取り止め、形鋼による基礎に仕様変更する。</p> <p>3. 現場調査の結果、納入機器の寸法に合わす必要が生じたため、ダクト工事を追加する。</p>	