

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北区文化センター体育館空調設備工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">① 冷媒配管および電気配管のルート変更② ドレン配管の仕様変更③ 電気配管の仕様変更④ 個別・集中リモコンの一部取りやめ⑤ その他、軽微な変更	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">①② 現地詳細調査の結果、 変更することで機能性・維持管理性・意匠性の向上を図れることが判明したため。③ 設計図面において、電線管の占積率32%以下でない箇所があったため。④ 施設管理者との調整の結果、 変更することで施設の維持管理性の向上を図れるため。⑤ 現地詳細調査の結果、 変更することで作業の安全性および作業効率の向上を図れるため。	

(公表様式第6号)