

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	玉津処理場車路屋上防水改修工事(第2回設計変更)
契約変更後の工事概要	
<div>1 鉄筋探査調査の追加 一式</div> <div>2 既設コンクリート面クラック調査および補修の追加 一式</div> <div>3 ポリマーセメントモルタル施工範囲の変更 一式</div> <div>4 EXP. J新設部の仕様変更 一式</div> <div>5 改修ドレンおよび排水用樋新設の追加 一式</div> <div>6 その他軽微な変更 一式</div>	
契約変更の理由	
<div>1 既設スラブにカッター目地を入れる範囲について、鉄筋のかぶり厚さを確認するため</div> <div>2 防水工事施工前に、既設スラブ面および壁面の補修を行う必要があると判断したため</div> <div>3 上記 1 の調査結果に伴い施工範囲に変更が生じたため</div> <div>4 現場での詳細な調査と検討の結果、仕様の変更が生じたため</div> <div>5 隣接する公園からの雨水流入を処理する必要があるが生じたため</div> <div>6 現場での詳細な調査、検討による</div>	

(公表様式第6号)