

契約変更理由書

(設計変更)

業務名	多聞台東公園災害復旧工事			
＜主な変更内容＞				
	(変更前)	⇒	(変更後)	(増減)
① ヤード造成	0m ³	⇒	70m ³	(70 m ³)
② 室内配合試験	無し	⇒	1式	(1式)
③ 植生シート工	0m ²	⇒	40m ²	(40m ²)
④ シガラ工 (A)	32m	⇒	0m	(△32m)
⑤ シガラ工 (B)	0m	⇒	28m	(28m)
⑥ 土砂運搬工	0 m ³	⇒	500m ³	(500 m ³)
＜変更理由＞				
<p>①：現地精査の結果、かご枠を施工する大型機械を設置するための足場整備を行う必要が生じたため、ヤード造成が増加となる。</p> <p>②：現況土を掘削したところ粘性土が多く、標準量の固化材では設計で定めた支持地盤とならない可能性が生じたため、事前に室内配合試験を実施し、必要な固化材量を算出する必要が生じた。</p> <p>③：かご枠の両側法面に施工影響範囲として裸地の部分が生じることが判明し、降雨により土砂が流れる可能性があるため植生シートが増工となった。</p> <p>④⑤：当初景觀に配慮してシガラ工 (A) にしていたが、現況土の土質が悪いことから、材質的に耐久性が高いシガラ工 (B) に変更する。</p> <p>⑥購入土の積み下ろし場所から施工場所まで急斜面を登って運ぶ必要があることから土砂運搬工が増工となる。</p> <p>その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。</p>				