

# 環境測定結果速報

2023年11月22日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名 下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事

測定年月日 2023年5月15日～2023年11月22日

項目 石綿粉塵気中濃度測定

試料調整方法 アセトートリアセチン法

分析方法 位相差顕微鏡を用いた計数法

分析者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/福田 賢司

[単位:f/l]

測定地点	5月15日		6月14日		7月13日		8月10日	
	No.	躯体解体中 (1回目)	No.	躯体解体中 (2回目)	No.	躯体解体中 (3回目)	No.	躯体解体中 (4回目)
敷地境界 [⑥-1]	1	0.3未満	5	0.3未満	9	0.3未満	13	0.3未満
敷地境界 [⑥-2]	2	0.3未満	6	0.3未満	10	0.3未満	14	0.3未満
敷地境界 [⑥-3]	3	0.3未満	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満
敷地境界 [⑥-4]	4	0.3未満	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満

測定地点	9月14日		10月18日		11月22日	
	No.	躯体解体中 (5回目)	No.	躯体解体中 (6回目)	No.	躯体解体後
敷地境界 [⑥-1]	17	0.3未満	21	0.3未満	25	0.3未満
敷地境界 [⑥-2]	18	0.3未満	22	0.3未満	26	0.3未満
敷地境界 [⑥-3]	19	0.3未満	23	0.3未満	27	0.3未満
敷地境界 [⑥-4]	20	0.3未満	24	0.3未満	28	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。