

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（道場町生野他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長)	
φ 100－5.6m, φ 150－23.3m, φ 150(SP)－0.5m φ 200－923.4m	
(配水管撤去延長)	
φ 75－3.8m, φ 100－5.2m, φ 150－936.3m, φ 150(SP)－0.1m, φ 200－0.9m,	
契約変更の理由	
① 管布設工の変更について	
現地状況、維持管理上の有効性を考慮したうえで、当初計画について再検討した結果、ドレン管を廃止とした。又、試掘の結果、西工区の既設配水管が当初の想定より深い事がわかり、矢板施工での撤去作業を行うため、土量及び矢板施工範囲が変更となる。(増)	
② 防護柵設置・復旧面積の変更について	
舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲について事前立会を行った結果、防護柵設置の追加及び復旧範囲が変更となる。(増)	
③ 交通誘導警備員の人数変更について	
交通誘導警備員について、施工日数が減少した結果、人数が変更となる。(減)	
④ 給水管付替工の変更について	
付替時に属具の状態を考慮し既設給水管への接続方法が変更となる。また現地施工状況及び維持管理の観点より止水栓設置が変更となる。(増)	