

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲山新高区ポンプ場受配電設備他更新工事
契約変更後の請負概要	
1) アスベスト検出に伴い、新高区電気室Pタイル張替え追加（増1式）	
2) テレメータ用IP電話用電子報知器追加（増1式）	
契約変更の理由	
1) 据付工の事前調査として、新高区電気室Pタイルのアスベスト含有検査をしたところ、アスベストが検出されたため、施工箇所のアスベストを適切に処理し、検出された新高区電気室のPタイルの張替えを追加変更とする。	
2) 高圧盤を新たに設置した受電室では、テレメータ用IP電話の鳴動が聞こえないため、新たに電子音報知器を追加変更する。	

(公表様式第6号)