

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（離宮前町他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
管布設延長 φ 75-3.9m, φ 100-97.4m, φ 150-236.6m, φ 200-29.5m, φ 300-5.0m, φ 400-402.2m φ 100（給水）-5.3m	
管撤去延長 φ 75-0.1m, φ 100-36.0m, φ 150-85.5m, φ 200-221.4m, φ 300-2.0m, φ 400-306.2m φ 100（給水）-0.6m, φ 400 残置-95.0m	
契約変更の理由	
1. 管工、管布設工の変更【減】	
・神戸明石線車道部において、当初、全て夜間施工の予定であったが、現場状況を精査した結果、一部区間において昼間施工が可能である事が判明したため、当該区間においては夜間施工から昼間施工へ変更となった。このため、管布設工、管工が変更となる。	
2. 付帯工事の変更【減】	
・神戸明石線車道部において、当初、車道部の舗装復旧は打ち換えの予定であったが、道路管理者と協議の結果、切削オーバーレイによる復旧となった。そのため舗装復旧構成及び数量が変更となる。	
3. 材料の変更【減】	
・試掘の結果、当初の想定よりもφ 400mm の曲管が少数で布設可能となった。このため、空気弁・曲管等の管材料が変更となる。	
4. 立坑工の廃工【減】	
・立坑工の計上箇所において、試掘の結果、既設φ 400mm の埋設深が 1.2m程度と当初の想定と異なる深さであったため、立坑工が不要となる。	
5. 安全費の追加【増】	
・神戸明石線は非常に交通量が多い路線であるため、所轄警察と協議の結果、交通規制車が必要となる。	