

2022年10月13日

こども家庭局長  
中山 さつき 様

神戸市従業員労働組合民生支部  
支部長 宇佐美  
安全対策部長 菅原



## 安全衛生対策要求書

貴職におかれましては、財政が大変厳しい中、私たちの労働諸条件の改善や労働安全衛生対策に積極的に取り組まれていることに心から敬意を表します。

さて民生支部では、組合員の健康と安全衛生対策を最優先の課題として取り組んでいるところであり、今年度におきましても、コロナ禍が収束していない中、聞き取り調査を行なったところ4施設で、いくつかの問題箇所を認めました。

労働災害を未然に防止し、同一事業所内で働く労働者の安全・安心な職場環境の改善を図る為には、労使が一体となって作り上げてゆくことが大切です。

現業統一闘争要求の中でも安全衛生対策は、重点項目として掲げていますが、この要求事項についても、誠意を持って迅速に対応されますように申し入れます。

## 宮本保育所

### ① 門扉の歪みと高さの改善

門扉に歪みが生じている為、電子錠とカンヌキがかけづらくなっており、出退勤時に無理な力を要すことから職員に負担がかかっている。また、門扉の高さが低く外部の不審者も容易に侵入出来る状況であることから必要な改善策を講じること。

### ② 害獣（イタチとスズメ蜂）への対策と改善

所内にイタチの糞・尿が数日にわたり見られた為、随時対策を行ってはいるが、抜本的に外部からの侵入が防げてはおらず、不衛生な状態が続いている。容易に所内へ入らないような改善策を講じること。

また、スズメ蜂への対策にも追われており、児童や職員にも危険が及んでいる為、併せて必要な改善策を講じること。

## 長田保育所

### ① 調理室内の大釜の撤去と改善

現在では使用していない大釜の配管が、調理作業の動線上に突出しており、作業中に転倒等の事故が生じる恐れがある。過去にも転倒事故が発生した要因となった箇所であることから、職員の安全衛生上、早急に撤去する等の改善策を講じること。

### ② 調理室内の側溝蓋における軽量化等の改善

側溝の蓋が旧式の古いタイプとなっている為、日々の清掃時に容易に外すことが困難であることから、身体にも無理な力がかかり負担が生じている。軽量の物に交換する等の改善策を講じること。

## 明泉寺保育所

### ① 調理室内のグレーチングの改善

床の塗装改修工事後、グレーチングが外れなくなっており、溝内の清掃が出来ず大変不衛生な状態にあることから、必要な改善策を講じること。

## 高倉台保育所

### ① 調理室事務スペース床面の改善

事務スペースの床面が畳であり、湿気等による経年劣化の為、ささくれやダニ等の害虫が大量に発生し、カビも発生している。作業着のまま使用するスペースでもある中、衣類に腐食したささくれが付着するばかりか、ダニによる皮膚の炎症が起こる等、調理業務に従事するうえで極めて不衛生な状況にある。床面を畳以外の素材にする等、早急に必要な改善策を講じること。

## ② 配膳作業台の改善

配膳台の引き出しが複数箇所破損する等、老朽化による破損と金属部分の腐食が著しい。適宜、部分的な補修は行なっているが、抜本的な改善には至っていない。不具合は配膳台全体にも及んでいる為、作業中の事故も危惧される。補修や改修ではなく、買い替え等の改善策を講じること。

## ③ 調理場排水溝の改善

調理室内にある排水溝が小型な為、排水時に目詰まりを起こしやすく、頻繁に汚水が調理室床面まで溢れる(オーバーフロー)の状態が発生している。調理室内の衛生管理上、危険な状態が続いている為、排水設備の改善策を講じること。

## ④ 乳児トイレ(1箇所)、幼児トイレ(2箇所)の改善

乳・幼児用のトイレが未だにスノコ製である為、清掃時に肩、腕、腰への身体的負担が大きい。また、児童が使用する際にも感染症対策において不衛生な状態である為、大規模改修時に併せて両トイレのドライ化等の改善策を講じること。

## ⑤ 2階フロアにおける清掃作業の改善

日々、階段や事務所スペースがある2階フロアの清掃作業を行なっているが、現在の業務用掃除機が非常に重く、コードもある為、持ち運び作業において身体的負担が非常に大きくなっている。別途コードレス製掃除機を配備する等の必要な改善策を講じること。

