

## 随意契約理由書

件名	東灘処理場 リン回収設備原汚泥ポンプ他補修
契約の相手方	水ingエンジニアリング株式会社 西日本支店
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当
<p>随意契約の理由</p> <p>今回補修を行うリン回収設備は、汚水処理の過程で発生する汚泥からリンを取り出すための設備である。経年劣化した原汚泥ポンプと水マグ供給ポンプの部品を取替えることで、今後の安定的な運転を図るものである。</p> <p>今回補修を行うリン回収設備は、水ingエンジニアリング株式会社により設計・製造・据付され、本補修を行うためには製造会社しか知りえない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハウを有している必要があるため、当該設備の製造会社しか履行することができない。</p> <p>以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。</p>	
担当部署 (問合せ先)	建設局東水環境センター施設課水環境係（電話番号 078-451-0678）