

入札説明書等に関する質問・回答（神戸市公共施設包括管理業務）

番号	資料名	頁	番号	項目	質問内容	回答
1	(別紙5) 補足資料			単線結線図_須磨保育所.pdf 及び機器台帳_須磨保育所.pdf	須磨保育所において単線結線図と機器台帳の変圧器容量に違いがあります。 どちらが正か確認できますでしょうか。 ・単線結線図 変圧器 3Φ3W 300KVA ・機器台帳 変圧器 200KVA となっております。	正しくは、変圧器200kVAです。
2	(別紙5) 補足資料			機器台帳_倉石保育所・稗田地域福祉センター.pdf	倉石保育所について、変圧器が1993年製となっていますが、これはPCB含有調査済みでしょうか。 (契約期間中の2027年3月までに処理が必要なため)	PCB含有調査済みです。PCBは含有されていません。
3	(別紙6-1) 消防設備一覧表				追加資料でいただいた「別添 6 - 1 消防設備一覧」を確認したところ、資料が見受けられない施設が33か所ございました。 こちらの追加請求をお願いできますでしょうか。	No.2住吉公園保育所、No.213羽坂保育所、No.266細田児童館、No.273丸山地域福祉センター、No.279二葉地域福祉センターは消防設備点検は対象外です。 その他28施設は、(別紙6-1)を修正して提供します。 併せて、【別添 2】を修正して提供します。